



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 680038, г.Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail: osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району им.Лазо 682910, п. Переяславка, пер. Коммунальный, 4; тел./факс: 8 (42154) 24-1-24
E-mail: lazo_gpn@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 29/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Здание школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 рабочего поселка Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края, класса функциональной пожарной опасности Ф. 4.1, эксплуатируется Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 1 рабочего поселка Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края

(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

(юридический адрес: 682910, Хабаровский край, муниципальный район имени Лазо, р.п. Переяславка, пер. Первомайский, 8); место фактического осуществления деятельности юридического лица: 682910, Хабаровский край, муниципальный район имени Лазо, р.п. Переяславка, пер. Первомайский, 8

эксплуатирующего объект защиты)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по муниципальному району им.Лазо Валькова И.А. от 28.06.2017 года № 29, ст.6, ст.6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

в период с 12 час. 00 мин. «06» июля 2017 года по 10 час. 00 мин. «17» июля 2017 года

проведена проверка старшим дознавателем ОНД по муниципальному району им.Лазо УНД и ПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю майором внутренней службы Лихачевой Л.В. (государственный инспектор муниципального района им.Лазо по пожарному надзору)

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты

здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 рабочего поселка Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, муниципальный район им.Лазо, р.п. Переяславка, пер. Первомайский, 8

совместно с Исполняющей обязанности директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 рабочего поселка Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края Малаевой Маргаритой Сергеевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Технический регламент) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения (обязательных) требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В здании МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка отсутствуют устройства систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (в подсобном помещении, находящемся в коридоре на 1 этаже здания)	В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 22.07.2008 Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;	22.11.2017	
2	Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не установлена на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. (в подсобном помещении, находящемся в коридоре на 1 этаже здания)	В соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 22.07.2008 Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.	22.11.2017	
3	Здание МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка не оборудовано автоматической пожарной	В соответствии с нормами пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и	22.11.2017	

	сигнализацией. (в подсобном помещении, находящемся в коридоре на I этаже здания)	оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, (НПБ 110-03), утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 315 от 18.06.2003 года.		
4	В здании МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка отсутствует система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. (в подсобном помещении, находящемся в коридоре на I этаже здания)	В соответствии с Нормами пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 323 от 20.06.2003 года.	22.11.2017	
5	В помещении электрощитовой в помещении столовой, расположенной на I этаже здания размещаются (складируются) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) материалы, а именно деревянный стол, стул.	В соответствии с подпунктом «ж» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;	22.11.2017	
6	Руководителем организации не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок) в воздуховодах в соответствии с инструкцией завода- изготовителя.	В соответствии пунктом 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. В соответствии с инструкцией завода- изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	22.11.2017	
7	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Руководителем организации такие работы не проводятся не реже 1 раза в год.	В соответствии пунктом 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.	22.11.2017	
8	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено	В соответствии пунктом 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. При эксплуатации эвакуационных	22.11.2017	

	соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (1 этаж - на двери эвакуационного выхода, расположенного из актового зала, отсутствует знак пожарной безопасности «Выход»)	путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
9	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. (1 этаж - на двери эвакуационного выхода, расположенного из актового зала, отсутствует знак пожарной безопасности «Выход»)	В соответствии пунктом 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.	22.11.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший дознаватель ОНД по муниципальному району им. Лазо Мухачева Л.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

« 17 » июля 2017 года

Предписание для исполнения получил:

Исполняющая обязанности директора Муниципального





(подпись)

« 17» июля 2017 года

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 1 рабочего поселка
Переяславка муниципального района имени Лазо
Хабаровского края Малаева Маргарита Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

Результаты внеплановых проверок

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Фамилия И.О.	Подпись	Должность, Фамилия И.О.	Подпись